

بررسی شاخص‌های کیفی آب استخرهای شنا در شاهین شهر در سال ۱۳۹۰

سمیه رضایی^۱، حسین فرخزاده^۲، ابراهیم قربانی^۳، اکبر حسن‌زاده^۴

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: شنا یکی از ورزش‌های مهم برای سلامت جسم و روح است که عدم رعایت موازن بهداشتی در استخرها باعث بروز مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری‌های عغونی به شناگران می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی شاخص‌های کیفی آب استخرهای شنا شاهین شهر و مقایسه آن با استاندارد بود.

روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی طی سال‌های ۹۱-۹۰ انجام گرفت. از ۳ استخر فعال شهرستان شاهین شهر، ۲۸۸ نمونه آب در مدت ۴ ماه به صورت سه هفته‌یک بار تهیه گردید. پارامترهای کلر آزاد باقیمانده، کدورت، pH، دما و همچنین، پارامترهای میکروبی نظیر باکتری هتروتروف، سودوموناس آئروبیوزا، کلیفرم کل و مدفعوعی مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان pH در ۱۳/۸۸، کلر آزاد باقیمانده در ۳۶/۱۱، کدورت در ۵۲/۷۷ و دما در ۲۲/۲۲ درصد نمونه‌ها مطلوب بود. جمعیت باکتری‌های هتروتروف، سودوموناس آئروبیوزا و کلیفرم کل و مدفعوعی به ترتیب در ۷۲/۲۲، ۸۶/۱۱ و ۸۸/۸۸ درصد موارد مطلوب به دست آمد. در آنالیز آماری داده‌ها، بین کلیفرم مدفعوعی و کدورت رابطه مستقیم وجود داشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پارامترهای pH، دما و کلر باقیمانده کمترین تطابق را با استاندارد داشت که نشان دهنده ضرورت پایش مداوم پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و همچنین، گندزدایی آب استخر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: استخر شنا، کنترل کیفی، میکروبیوزی آب، کلاید

ارجاع: رضایی سمیه، فرخزاده حسین، قربانی ابراهیم، حسن‌زاده اکبر. بررسی شاخص‌های کیفی آب استخرهای شنا در شاهین شهر در سال ۱۳۹۰. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۶؛ ۱۳: ۴۶-۵۱.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۹/۲۱

دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

مقدمه

شنا یکی از ورزش‌هایی است که دین اسلام به آن توجه داشته و نیز اثرات بسیار سازنده‌ای در تأمین سلامت جسمی و روانی انسان دارد (۱). از دیدگاه بهداشتی، آب مصرفی در استخرها مانند آب آشامیدنی باید دارای ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در حد مطلوب حفظ گردد؛ به طوری که عدم رعایت این معیارها در تأمین آب استخرها، این ورزش سالم و مفرح را تبدیل به منبعی برای ابتلاء به انواع بیماری‌ها می‌نماید و شناگران را تهدید می‌کند (۲). در این خصوص، معیارهایی بهداشتی برای استخرهای شنا تدوین شده است که میزان کدورت آب، درجه حرارت، کلر باقیمانده، pH و جمعیت میکروبی شامل کلیفرم‌های مدفعوعی، باکتری‌های هتروتوف و سودوموناس آئروبیوزا از آن جمله است (۳). از نظر کیفیت فیزیکی، آب استخرها باید به طور کامل شفاف و روشن باشد، ظاهر مناسب و جذاب داشته باشد. به علاوه، کدر نباشد و کف استخر در عمق زیاد باید کامل دیده شود. دمای بالای آب زمینه را برای رشد عوامل بیماری‌زا فراهم می‌کند و حد استاندارد آن بین ۲۴/۵-۲۵/۵ درجه سانتی‌گراد مشکلی ایجاد نمی‌کند (۴). باکتری‌های کلیفرم

کل، به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های کارایی گندزدایی، کلیفرم‌ها مدفعوعی به عنوان نشانگر آلودگی مدفعوعی و همچنین، سودوموناس آئروبیوزا، به عنوان یکی از شاخص‌های مخاطره‌بهداشتی آب استخرها مطالعات زیادی صورت گرفته است. مطالعه در زمینه آلودگی آب استخرها مطالعات زیادی صورت گرفته است. مطالعه بهمنی و همکاران نشان داد که باکتری‌های کلیفرم مدفعوعی، سودوموناس آئروبیوزا و هتروتروف در آب استخرها وجود دارد (۷). مطالعه‌ای Schoefer و آن بینه‌آلودگی از منظور ارزیابی خطرات بهداشتی استخرهای شنا، بینگر آلودگی همکاران به منظور ارزیابی خطرات بهداشتی استخرهای شنا، مطالعات فوق نسی بخش‌های مختلف استخر به سودوموناس آئروبیوزا بود (۸). مطالعات فوق نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی صحیح کنترل استخرها، استفاده از مواد گندزدایی مناسب و برخورداری از مشاوران متخصص در زمینه بهداشتی، می‌تواند مسائل آلودگی استخرها را به حداقل برساند (۹، ۱۰). با توجه به اهمیت بالای کنترل کیفیت آب استخرهای شنا در حفاظت از سلامت شناگران، مطالعه حاضر به منظور بررسی شاخص‌های کیفی آب استخرهای شنا شاهین شهر و مطابقت آن با استاندارد موجود صورت گرفت.

- کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات محیط زیست و گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط، مدیریت بحران و بلای شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه، اصفهان، ایران
- مری، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده مسؤول: سمیه رضایی

Email: srezaie16@yahoo.com

جدول ۱. میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیک و شیمیایی و میکروبی آب استخرها

S	G	A	پارامتر	کد استخر
۰/۷۵ ± ۰/۶۷	۰/۳۸ ± ۰/۴۵	۱/۱۶ ± ۰/۹۴	کلر آزاد باقیمانده (mg/l)	
۰/۴۰ ± ۰/۲۵	۰/۶۷ ± ۰/۴۳	۰/۵۴ ± ۰/۲۷	کدورت (NTU)	
۳۵/۷۵ ± ۵/۳۴	۳۱/۷۵ ± ۵/۳۹	۳۴/۸۳ ± ۵/۷۶	دما (°C)	
۱۸۶/۹۱ ± ۱۶۴/۱۷	۲۳۷/۴۱ ± ۲۰۷/۹۶	۱۰۴/۸۲ ± ۹۹/۰۸	هتروتوروف (ml/تعداد)	
۱/۴۱ ± ۲/۳۶	۰/۲۵ ± ۰/۸۶	۱/۰۰ ± ۲/۴۸	سودوموناس آئروژنزا (۱۰۰ ml/تعداد)	
۰ ± ۰	۱/۷۹ ± ۲/۰۳	۰ ± ۰	کل کلیفرم (ml/۱۰۰ ml/تعداد)	
۰ ± ۰	۰ ± ۰	۰ ± ۰	کلیفرم مدفوعی (۱۰۰ ml/تعداد)	
>۸	>۸	>۸	pH	

NTU: Nephelometric turbidity unit

کلیفرمهای کلیفرم مدفوعی، شمارش پلیت هتروتوروفیک و سودوموناس آئروژنزا آب استخرها مطابق با کتاب روش‌های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشات به دست آمده وارد نرمافزار SPSS نسخه ۱۸ (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) شد. برای تعیین ارتباط هر یک از پارامترها با یکدیگر، از ضربه همبستگی Pearson با سطح اطمینان ۹۵ درصد و در صورت نیاز، آنالیز رگرسیون استفاده شد. سپس، مقایسه استانداردها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیک، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنا در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۲ نشان دهنده درصد مطابقت نمونه‌ها در مورد هر یک از پارامترهای شاخص با استانداردهای توصیه شده ملی می‌باشد.

ضریب همبستگی و سطح معنی‌داری داده‌ها در جدول ۳ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین کلر آزاد باقیمانده و کدورت ارتباط معنی‌دار وجود داشت. همچنان، بین کلر آزاد باقیمانده و کلیفرم مدفوعی ارتباط معنی‌دار و معکوس مشاهده شد ($P < 0/۰۵$).

جدول ۲. درصد موارد مطلوب و نامطلوب پارامترهای فیزیک، شیمیایی و میکروبی آب استخرها

پارامتر	میانگین ± انحراف معیار	استاندارد	درصد مطلوب	درصد نامطلوب
کلر آزاد باقیمانده (mg/l)	۰/۷۶ ± ۰/۷۷	۱-۳/۵	۲۶/۱۱	۶۲/۸۸
کدورت (NTU)	۰/۵۴ ± ۰/۲۳	$\leq ۰/۵$	۵۲/۷۷	۴۷/۲۲
دما آب (°C)	۳۴/۱۱ ± ۵/۶۱	۲۶-۲۹	۲۲/۲۲	۷۷/۷۷
هتروتوروف (ml/تعداد)	۱۷۶/۳۸ ± ۱۶۷/۹۸	< ۲۰۰	۷۲/۲۲	۲۷/۷۷
سودوموناس آئروژنزا (۱۰۰ ml/تعداد)	۰/۸۸ ± ۲/۴۴	۱/۱۰۰	۸۶/۱۱	۴۱/۶۶
کل کلیفرم (ml/۱۰۰ ml/تعداد)	۰/۵۹ ± ۱/۹۰	۰/۱۰۰	۸۸/۸۸	۱۱/۱۱
کلیفرم مدفوعی (۱۰۰ ml/تعداد)	۰ ± ۰	۰/۱۰۰	۸۸/۸۸	۱۱/۱۱
pH	> ۸/۰۰	۷/۲ < pH < ۸/۰۰	۱۳/۸۸	۸۶/۱۱

NTU: Nephelometric turbidity unit

روش‌ها

مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطوعی در شهرستان شاهین شهر انجام گردید که ۳ استخر فعال شاهین شهر از نظر وضعیت فیزیک، شیمیایی و میکروبی آب در دو فصل زمستان و بهار طی سال‌های ۱۳۹۰-۹۱ مورد بررسی قرار گرفت. برداشت ۱۲ نمونه از هر استخر از نقاط کم عمق، عمیق و چکویی با فواصل زمانی سه هفته بر اساس (روش ۹۲۱۳ B و D) کتاب روش‌های استاندارد انجام گردید (۱۱). با توجه به سریوشیده بودن استخرها و عدم تأثیر آب و هوای منطقه بر کیفیت آن باعث شده که متوسط مراجعان در طول سال به طور تقریبی مشابه باشد. از این‌رو، نمونه‌برداری در طول ۴ ماه در دو فصل به عنوان شاخصی از کیفیت سالیانه محسوب گردید و در مجموع ۲۸۸ نمونه توسط مرکز بهداشت شاهین شهر جمع‌آوری شد. تعداد نمونه‌ها بر اساس داده‌های قبلی سایر تحقیقات و فرمول نمونه‌گیری موردنظر مطالعه دارای تصفیه آب با جریان چرخشی بود. بهداشت، کلیه استخرهای موردنظر مطالعه دارای تصفیه آب با جریان چرخشی بود. همچنان، سیستم تأمین آب استخرهای موردنظر استفاده از شبکه توزیع آب شهر می‌باشد. در هنگام نمونه‌برداری، پارامترهایی نظیر کلر باقیمانده، pH و دما نیز تعیین گردید. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری در کمتر از ۲ ساعت به آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت شهرستان انتقال یافته و آزمایشات میکروبی از جمله کل

جدول ۳. ماتریس همبستگی بین پارامترهای موجود در آب استخرها

پارامتر	کلر آزاد باقیمانده (mg/l)	باقیمانده (mg/l)	کدورت (NTU)	کلیفرم مذکوعی (ml/100 ml)	هتروتروف (تعداد)	سودوموناس آئروژینوزا (ml/تعداد)
$r = -0.15$	$r = -0.450$	$r = -0.209$	$r = -0.594$	$r = 0.000$	$P = 0.466$	$P = 0.466$
$r = -0.41$	$r = -0.396$	$P = 0.033$	$P = 0.000$	$r = 0.000$	$P = 0.406$	$P = 0.406$
$r = -0.23$	$r = -0.194$	$r = 0.006$	$r = 0.000$	$r = 0.000$	$P = 0.429$	$P = 0.429$
$r = -0.07$	$r = 0.000$	$r = 0.000$	$r = 0.000$	$P = 0.450$	$P = 0.450$	$P = 0.483$
$r = 0.000$	$r = -0.007$	$r = -0.023$	$r = -0.041$	$P = 0.000$	$P = 0.482$	$P = 0.482$

NTU: Nephelometric turbidity unit

همکاران در شهرکرد درجه حرارت استخرها از حد استاندارد برخوردار بود (۲۲). مطالعات مشابهی حاکی از بالا بودن درجه حرارت از حد استاندارد در استخرهای شنا بود و در شاهین شهر نیاز نیاز به توجه و کنترل تجهیزات حرارتی دارد (۰۵، ۱۰).

هدف از اندازه‌گیری کدورت، تعیین میزان شفافیت در آب استخر می‌باشد. با توجه به نتایج، ۴۷/۲۲ درصد از نمونه‌ها دارای کدورت بیش از حد مجاز بود. از جمله مشکلاتی که کدورت بالا ایجاد می‌کند، کاهش میزان کلر، جلوگیری از بهبود فرایند گندزدایی، کاهش تأثیر ماده گندزدا و به تبع افزایش pH می‌باشد (۹). متأسفانه، متصدیان استخرها بدون توجه به این مسئله اقدام به ضد عفونی آب استخرها می‌نمایند و این عامل، باعث کاهش تأثیر کلر بر روی میکروب‌ها به دلیل افزایش بون هیپوکلریت و کاهش کلر فعل می‌گردد (۲۳).

در بیشتر کشورهای دنیا، کیفیت میکروبی آب استخرها با استفاده از آزمایشات باکتریولوژیکی مانند شمارش کلیفرم‌ها، سودوموناس آئروژینوزا و شمارش بشقابی هتروتروف (HPC) یا شمارش بشقابی هتروتروف (Heterotrophic plate count) انجام می‌گیرد. این کار به دلیل هزینه و زمان بر بودن اغلب با تواتر کمی انجام می‌گیرد، اما برای کنترل سالم بودن استخرها اغلب میزان کلر باقیمانده روزانه و به دفعات مکرر انجام می‌شود (۱۱).

نتایج به دست آمده در زمینه بررسی آلودگی میکروبی آب ۳ استخر شنا در شاهین شهر نشان داد که مکرر درصد باکتری‌های جدا شده مربوط به کل کلیفرم‌ها بود و در تمام استخرها نمونه‌ها از حد استاندارد کمتر بود، اما کلیفرم مذکوعی، فقط در یک استخر از حد استاندارد بالاتر بود. شمارش پلیت هتروتروفیک در یک مورد (استخر G) و سودوموناس آئروژینوزا در مورد (S و A) از حد استاندارد تجاوز کرده بود. مطالعه‌ای که توسط Papadopoulos و همکاران (2006) انجام گردید کیفی استخرهای شنا انجام شد، از مجموع ۱۰۷ باکتری جدا شده ۳۸ مورد (۳۵ درصد) از گونه‌های مقاوم شامل سودوموناس آئروژینوزا و کلیسیلا پنومونیا بود (۳). در مطالعه Tesauro و همکاران بر روی استخرهای شنا از لحاظ کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶ در بیش از ۷۲ درصد استخرها نتایج با مقادیر استاندارد مطابقت نداشته است، اما به تدریج در سال‌های بعد این رقم به ۳۶ درصد رسید (۲۳).

بحث

بررسی متون علمی نشان داده که سلامت آب استخرهای شنا در کنترل بیماری‌ها به شناگران مؤثر است (۱۲). بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه (جدول ۳) بیش از ۶۰ درصد نمونه‌ها، مقادیر کلر کمتر از ۱ mg/l بوده که در این وضعیت سبب افزایش کدورت آب، رشد جلبک و میکروگانیسم‌ها می‌شود (۱۳). در مطالعاتی که Rigas و همکاران (۱۴)، محسنی و همکاران (۱۵) و باریک بین و همکاران (۱۶) بر روی استخرهای شنا انجام دادند، میانگین کلر باقیمانده آزاد از حد استاندارد بایین‌تر بوده است، ولی در مطالعه حجار تبار بر روی استخرهای شهر تهران میانگین کلر آزاد، $1/3$ mg/l در استخرها برآورد شد (۱۷). همچنین، در مطالعه Oliveira و همکاران در ۲۲ درصد موارد کلر آزاد باقیمانده کمتر از حد استاندارد گزارش شد (۱۸). به هر حال، ذکر این نکته ضروری است که تنها غلظت کلر باقیمانده عامل مؤثر برای گندزدایی نیست، بلکه برای دستیابی به حداکثر کارایی گندزدایی با کلر، تنظیم pH امری ضروری و اجتناب‌نایذر است. برای تنظیم pH می‌توان از کربنات سدیم استفاده کرد (۲). دامنه pH آب این استخرها بالای ۸ است که در مقایسه با میزان استاندارد آن نامطلوب می‌باشد. بر اساس ضریب همبستگی Pearson بین کلر آزاد باقیمانده pH و کدورت رابطه معنی‌داری وجود دارد که در واقع افزایش کدورت عامل اصلی کاهش میزان کلر و به تبع افزایش pH می‌باشد. این نتیجه در قیاس با نتایج بررسی تحقیق Chuan که دامنه pH آب استخرهای مورد بررسی را در محدوده $2/4$ تا $7/8$ گزارش نموده، نامطلوب است (۱۹). دیگر مطالعاتی که بر روی استخرها در شهرهای ساری، اصفهان و تبریز انجام گردید، میانگین pH در حد استاندارد بود (۱۱، ۲۰). بالا بودن pH از حد استاندارد باعث مصرف بیشتر از حد کربنات کلسیم می‌شود که عامل بالقوه‌ای در ایجاد مخاطرات تنفسی، آرزوی و تشکیل رسوب است (۲۱).

در مطالعه حاضر، میانگین درجه حرارت استخرهای مورد مطالعه در شاهین شهر $34/11$ درجه سانتی گراد بود که در $77/77$ درصد موارد بالاتر از حد استاندارد بود. دمای آب نباید از 29 درجه سانتی گراد فراتر رود و شنا به مدت طولانی در چنین آبی سبب ایجاد ناتوانی و ضعف در فرد می‌گردد. در ضمن سبب رشد جلبک‌های سبز و میکروب‌ها می‌شود (۶، ۸). در مطالعه فدایی و

نشان دهنده قابل اطمینان آب از لحاظ میکروبی باشد، غلظت گندزدا است.

نتیجه‌گیری

با توجه به این آنالیز آماری، می‌توان نتیجه گرفت که مقدار کلر آزاد باقیمانده عامل بسیار مؤثری در نابودی ارگانیسم‌ها بوده و باستی به طور مدام در استخرها مورد آزمایش قرار گیرد. از این‌رو، برای هرچه بهتر شدن کیفیت آب استخرها و به دنبال آن کاهش انواع بیماری‌های منتقله از طریق شنا بازرسی مستمر پهداشتی استخرها و کنترل مکرر آن‌ها از نظر آلوگی، ارایه آموزش‌های لازم به اداره کنندگان استخرها، صدور کارت بهداشتی برای فرد استفاده کننده از آب استخر و بهداشت فردی به شناگران، خدمت‌خواهی و دستشونی‌ها، ارتقای سطح آگاهی مردم در این زمینه و مراقبت بیشتر در نگهداری استخرهای شنا توصیه می‌گردد.

تشکر و قدردانی

تحقیق حاضر با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شماره مصوب ۲۹۱۲۰۴ انجام شد. از این‌رو، نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند که از معاونت محترم پژوهشی و همچنین، کارشناس محترم آزمایشگاه شیمی و میکروبی مرکز بهداشت شهرستان شاهین شهر و میمه و سرکار خانم اقبالی تشکر و قدردانی به عمل آورند.

بررسی بر روی استخرهای عمومی نشان دادند که در بیش از ۱۱ درصد استخرها نتیجه باکتریولوژیکی بیش از استاندارد می‌باشد (۲۴).

بر اساس آزمون ضربی همبستگی Pearson بین کلر آزاد باقیمانده و کدبورت ارتباط معنی‌دار معکوس با $P < 0.05$ وجود داشت که در واقع، افزایش متأسفانه، متصدیان استخرها بدون توجه به این مسئله طبق عادت همیشگی به ضد عفونی آب اقدام می‌نمایند و این عمل باعث کاهش تأثیر کلر بر روی میکروب‌ها به دلیل افزایش یون هیپوکلریت در pH بالا گردیده و در نهایت، کلر بیش از اندازه می‌تواند سبب سوزش چشم، آرژی، درماتیت پوستی، ناراحتی‌های گوارشی و تنفسی شود. در مطالعه Rakkestraw نیز مشخص گردید که کلر آزاد، همراه با شفافیت آب می‌تواند به عنوان تنها معیار جهت قضایت درباره اطمینان بخش بودن آب از لحاظ باکتریولوژیکی استفاده شود (۲۵).

بر اساس آزمون ضربی همبستگی Pearson بین کلیفرم مدفعی و کلر آزاد باقیمانده، ارتباط معنی‌دار معکوسی $P < 0.05$ مشاهده شد که این ارتباط در مطالعه Abu Shaqra و Al-Groom نیز مشخص گردید (۲۶). مطالعه انجام گرفته توسط حسین‌زاده و همکاران بر روی استخرهای شنا در همدان نیز نشان داد که ارتباط معکوسی بین کلر آزاد باقیمانده و ارگانیسم‌های جدا شده از آب استخرها وجود دارد (۲۷). مطالعات Ibarluzea و همکاران (۲۸) و zeczelewski (۲۹) نیز نشان داد که تنها متغیر قابل پیش‌بینی که می‌تواند

References

- Mokhtari M, Babaei A. Health house and public place. Tehran, Iran: Sobhan Publications; 2011. p. 110-4. [In Persian].
- World Health Organization. Guidelines for safe recreational water environments: Coastal and fresh waters. Geneva, Switzerland: WHO; 2003.
- Papadopoulou C, Economou V, Sakkas H, Gousia P, Giannakopoulos X, Dontorou C, et al. Microbiological quality of indoor and outdoor swimming pools in Greece: Investigation of the antibiotic resistance of the bacterial isolates. *Int J Hyg Environ Health* 2008; 211(3-4): 385-97.
- South Australian Health Commission. Environmental Surveillance Section. Standard for the operation of swimming pools and spa pools. Adelaide, Australia: South Australian Health Commission; 1992.
- Nanbakhsh H, Diba K, Hazarti K. Study of fungal contamination of indoor public swimming pools. *Iran J Public Health* 2004; 33(1): 60-5.
- Nikaeen M, Hatamzadeh M, Vahid Dastjerdi M, Rafiei M. An investigation on physical, chemical and microbial quality of Isfahan swimming pool waters based on standard indicators. *J Isfahan Med Sch* 2010; 28(108): 346-56.
- Bahmani P, Maleki A, Salimi M, Sadeghi S. Survey physico-chemical and microbial quality of Sanandaj city swimming pools water. *Journal of Environmental Health Engineering* 2014; 2(2): 89-97.
- Schoefer Y, Zutavern A, Brockow I, Schafer T, Kramer U, Schaaf B, et al. Health risks of early swimming pool attendance. *Int J Hyg Environ Health* 2008; 211(3-4): 367-73.
- Ehlers VM. Municipal and rural sanitation. New York, NY: Tata McGraw-Hill; 1976.
- Ghaneian M, Ehrampoush M, Dad V, Amrollahi M, Dehvari M, Jamshidi B. An investigation on physicochemical and microbial water quality of swimming pools in Yazd. *J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci* 2012; 20(3): 340-49. [In Persian].
- Asl Hashemi A, Dehghanzadeh Reihani R, Taghipour H, Ghasemzadeh V. Evaluation of chemical and microbial water quality in public swimming pools and Jacuzzis in 'abriz. *Med J Tabriz Univ Med Sci* 2012; 33(6): 19-24. [In Persian].
- Paul RA. An environmental mode for swimming pool bacteriology. *Am J Public Health* 1972; 62(6): 770-2.
- Barben J, Hafen G, Schmid J. *Pseudomonas aeruginosa* in public swimming pools and bathroom water of patients with cystic fibrosis. *J Cyst Fibros* 2005; 4(4): 227-31.
- Rigas F, Mavridou A, Zacharopoulos A. Water quality of swimming pools in Athens area. *Int J Environ Health Res* 1998; 8(3): 253-60.
- Mohseni A, Zazoli M, Yosefi Z, Kamrani Q. Survey of total coliform and fecal coliform in costal water of Nour city and comparing it with global standards. Proceedings of the 7th National Congress on Environmental Health; 2004 Sep 14-16; Shahrekord, Iran. [In Persian].
- Barikbin B, Khodadadi M, Azizi M, Aliabadi R. Study of microbial and physicochemical parameters in public swimming

- pools in Birjand-Iran. *J Birjand Univ Med Sci* 2006; 12(3-4): 84-7. [In Persian].
- 17. Hajjartabar M. Poor-quality water in swimming pools associated with a substantial risk of otitis externa due to *Pseudomonas aeruginosa*. *Water Sci Technol* 2004; 50(1): 63-7.
 - 18. Oliveira SR, Cruz RMS, Vieira MC, Silva CLM, Gaspar MN. Enterococcus faecalis and *Pseudomonas aeruginosa* behaviour in frozen watercress (*Nasturtium officinale*) submitted to temperature abuses. *Int J Refrig* 2009; 32(3): 472-7.
 - 19. Chuan K. Health risk assessment of swimming pool users in Hat Yai Citymunicipality [Thesis]. Songkhla, Thailand: Universities in Changwat Songkhla; 1998.
 - 20. Yousefi Z. Study of the pollution condition of swimming pools in sari city for the *staphylococcus aureus*. *Iran J Health Environ* 2009; 2(3): 178-87. [In Persian].
 - 21. Uyan ZS, Carraro S, Piacentini G, Baraldi E. Swimming pool, respiratory health, and childhood asthma: should we change our beliefs? *Pediatr Pulmonol* 2009; 44(1): 31-7.
 - 22. Fadaei A, Moqhayem H, Shakery K, Torabi M. Comparing the health status of swimming pools in Shahrekord city in 2005, Proceedings of the 9th National Conference on Environmental Health; 2006 Nov 7-9; Isfahan, Iran. [In Persian].
 - 23. Tesauro M, Bianchi A, Consonni M, Bollani M, Cesaria M, Trolli FR, et al. Hygienic profile of the water in Milan swimming pools: a three-year comparative study. *Ann Ig* 2010; 22(4): 345-55.
 - 24. Cappello MA. Assessing bacteriological contamination in public swimming facilities within a Colorado metropolitan community. *J Environ Health* 2011; 73(7): 19-25.
 - 25. Rakestraw LF. A comprehensive study on disinfection conditions in public swimming pools in Pinellas County, Florida [Online]. [cited 1994 Nov 11]; Available from: URL: www.anotherperfectpoolnews.com/wp-content/cya/Pinellas_NSPI_1994_PDF.pdf
 - 26. Abu Shaqra QM, Al-Groom RM. Microbiological quality of hair and skin care cosmetics manufactured in Jordan. *Int Biodeterior Biodegradation* 2012; 69: 69-72.
 - 27. Hoseinzadeh E, Mohammady F, Shokouhi R, Ghiasian SA, Roshanaie G, Toolabi A, et al. Evaluation of biological and physico-chemical quality of public swimming pools, Hamadan (Iran). *Int J Env Health Eng* 2013; 2: 21.
 - 28. Ibarluzea J, Moreno B, Zigorraga C, Castilla T, Martinez M, Santamaria J. Determinants of the microbiological water quality of indoor swimming-pools in relation to disinfection. *Water Res* 1998; 32(3): 865-71.
 - 29. Czeczelewski J. Evaluation of water sanitation and hygiene in swimming pools in the town of Biala Podlaska. *Rocz Panstw Zakl Hig* 1994; 45(4): 371-8.

Qualitative Indicators of Water in Swimming Pools in Shahinshahr, Iran, in 2011

Somayeh Rezaei¹, Hossein Farrokhzadeh², Ebrahim Ghorbani³, Akbar Hasanzadeh⁴

Original Article

Abstract

Background: Swimming is an important exercise for the body and soul. Failure to comply with health standards can lead to health problems and the transmission of infectious diseases to swimmers. The aim of this study was to investigate the qualitative indicators of water in swimming pools in Shahinshahr, Iran, and compare them with the standards.

Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 2011-2012. From the 3 swimming pools in Shahinshahr, 288 water samples were collected during 4 months, once every 3 weeks. The parameters of residual chlorine, pH, turbidity, and temperature and microbial parameters such as heterotrophic bacteria, pseudomonas aeruginosa, total coliform, and fecal coliform were evaluated.

Findings: The results of the study showed that residual chlorine, pH, turbidity, and temperature were desirable in 36.11%, 13.88%, 52.77%, and 22.22% of samples, respectively. In addition, the population of total coliform, fecal coliform, heterotrophic bacteria, and pseudomonas aeruginosa were in desirable ranges in 88.88%, 88.88%, 72.22%, and 86.11% of samples, respectively.

Conclusion: According to the results, the parameters of residual chlorine, temperature, and pH had the least compliance with the standards. This shows the necessity of continuous monitoring of physical and chemical parameters and disinfection of water in swimming pools.

Keywords: Swimming pool, Quality control, Water microbiology, Chlorine

Citation: Rezaei S, Farrokhzadeh H, Ghorbani E, Hasanzadeh A. Qualitative Indicators of Water in Swimming Pools in Shahinshahr, Iran, in 2011. J Health Syst Res 2017; 13(1): 46-51.

1- Department of Environmental Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2- Environment Research Center AND Department of Environmental Health, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Crisis and Disaster Management of the Health Network of Shahinshahr and Meymeh, Isfahan, Iran

4- Lecturer, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Somayeh Rezaei, Email: srezaie16@yahoo.com